




181520341620

3月

地表水



TH/JSBG(T)-040



H2203030

# 检测报告

报告编号: H2203030

委托单位: 日月新半导体(威海)有限公司

检测类别: 委托检测

山东天弘质量检验中心有限公司





# 山东天弘质量检验中心有限公司


## 检测结果报告


报告编号: H2203030

第 1 页 共 2 页

委托单位	日月新半导体（威海）有限公司		
联系人	贾洪艳	联系方式	18669391389
任务地址	威海市经区出口加工区海南路 16-1 号	来样方式	采样/现场测量
采/送样日期	2022 年 3 月 1 日	检测日期	2022 年 3 月 1 日~2022 年 3 月 4 日
样品名称	地表水		
检测结论	<p>所测项目结果均符合 GB 3838-2002《地表水环境质量标准》表 1III类标准要求。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>签发日期: 2022 年 3 月 8 日</p> </div>		
说明	/		

批准: 杜敏娟 

审核: 李孟 

编制: 卫红芳 

检验检测

# 山东天弘质量检验中心有限公司

## 一、地表水检测结果报告单

报告编号：H2203030

第 2 页 共 2 页

样品名称	地表水	样品编号	H202203033	
样品状态	聚乙烯瓶装无色无味透明液体	样品数量	1 (约 1L)	
检测项目	分析方法	检测依据	主要检测设备	检出限
pH	电极法	HJ 1147-2020	笔式酸度计 pH-220	/
铜	电感耦合等离子体质谱法	HJ 700-2014	电感耦合等离子质谱仪 ICPMS 2030	0.00008mg/L
判定标准	GB 3838-2002《地表水环境质量标准》表 1III类			
采样点位	检测项目	检测结果	标准要求	单项判定
厂区周边地表水	pH (无量纲)	7.5	6~9	符合
	铜, mg/L	0.00210	≤1.0	符合
说明	水温为 14.2℃。			

以下空白

## 注 意 事 项

- 1、报告无我中心“检验检测专用章”或无编制、审核、批准人签字无效。
- 2、报告涂改无效。
- 3、未经我中心批准，不得部分复印报告（全文复印除外）。
- 4、对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向我中心提出，逾期不予受理。
- 5、对检测报告中可能存在的瑕疵，发现后请尽早与我中心联系，我中心将于接到信息后及时确认和更正。
- 6、由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的测试数据负责，不对样品来源负责。
- 7、检测结果仅对本次样品有效；不可重复性试验不进行复检。
- 8、标注\*符号的检测项目不在 CMA 认证范围内、分包检测。
- 9、报告中由委托方提供的信息和数据，我中心不对其真实性、准确性负责。

## 单 位 信 息

名 称：山东天弘质量检验中心有限公司

地 址：威海市四方路 118-1 号

邮政编码：264200

电 话：0631-5322009

网 址：<http://www.c-icc.cn>

